


一层平面图 1:100

- 注:1、本工程为存储烟花爆竹成品仓库,火灾危险性分类为甲类。耐火等级为二级。
- 2、本层分为两个个防火分区,每个防火分区面积为495平方米小于规范《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 第7.1.2.3条规定要求。
- 3、仓库内任意一点至最近的安全出口距离均满足规范要求。
- 4、仓库在同一时间段内最多工作人员不大于10,本工程生产中无残疾人参与生产。
- 5、本工程安全出口满足《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 第8.6.4条规范要求,本工程安全出口为4个,每个防火分区安全出入口为2个;
- 本工程门的净宽满足《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 第8.6.5条规范要求,首层门净宽为2.10米大于规范要求的1.50米。
- 6、仓库的危险等级:1.3级,药量不大于4000kg当储存升空类(双响)成品时,该成品储存药量应≤3000kg,各防火分区应均衡存放,且不应超过总药量的一半。

- 说明:
- 1、图中所有外墙、内隔墙均200厚,外墙轴线缝墙外侧,内隔墙轴线缝中。
- 2、结构墙柱的尺寸以结施为准。
- 3、凡高差为15mm楼地面均以斜面过渡。
- 4、所有窗台低于900mm均做900mm高护窗栏杆,护窗栏杆做法参详11J935(34)。
- 5、本项目无无障碍人员参与生产。

项目负责人	李四	<div></div> <div>永州市永南建筑设计院有限公司</div> <div>Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd</div> <div>证书编号: A243006687</div> <div>电话: 0746-5722902</div>				
专业负责人	肖康强					
审 定	周和平	建设单位	江永县供销社国有资产管理有限公司	工程号		
审 核	周和平	工程名称	江永县供销联社烟花爆竹仓库（搬迁）工程建设项目 ——烟花爆竹仓库	阶 段	施工图	
校 对	程汝忠	图 纸	一层平面图	图 别	建 筑	
设 计	何德诚			图 号	JS-05	
				日 期	2025.06	