



一层通风平面图 1:100

图例

	帆布接头		70°C 70°C防火阀		挡烟垂壁
	单层百叶风口		280°C 280°C排烟防火阀		天花板排气扇
	离心/轴流风机		70°C 电控70°C防火阀		远程手控盒 防排烟用
	风管止回阀		常开排烟阀 (电动/手动)		

主要设备材料表

序号	设备编号	名称	性能参数	单位	数量	安装位置	服务区域
1	P(S)-1-1 防爆型轴流风机		流量:500m³/h	台	1		柴油发电机房
			全压:260Pa; 噪音: 31dB				
			电机功率:0.37KW/380V				
2	P-1-2 防爆型离心风机		流量:2500m³/h	台	1		柴油发电机房
			全压:278Pa; 噪音: 60dB				
			电机功率:0.75KW/380V				
3	低噪音通风机(自带止回阀)		流量:228m³/h	台	1		卫生间
			全压:190Pa; 噪音: 30dB				
			电机功率:32W/220V				

注:1、此表统计为主要设备与材料,采购前请与平面图核对数量;其他未尽材料不在统计范围之列,以实际发生数量为准。
2、风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020规定的通风机能效等级的2级

项目负责人	设计		永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A243006867 电话: 0746-5722502
专业负责人	设计		
审定	曾凡文	建设单位	江永县供销社国有资产管理有限公司
审核	曾凡文	工程名称	江永县供销社烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库新建(搬迁)工程项目值班室
校对	何建斌	图 纸	阶段 施工图
设计	设计		图 号 NS-02
			日期 2025.09