


防雷平面图 1:100

注：防雷接地电阻不大于4欧姆，当不满足要求时应补打接地极，或采用减阻剂。

项目负责人	陈四	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902	建设单位 江永县供销联社烟花爆竹有限责任公司			工程号	
专业负责人	叶林		工程名称 江永县供销联社烟花爆竹仓库(搬迁)工程建设项目 —烟花爆竹仓库			阶 段	施工图
审 定	龙成	图 纸	屋 面 防 雷 平 面 图			图 别	电 气
审 核	刘世强					图 号	DS-08
校 对	周强					日 期	2025. 06
设 计	黄振鹏						