



年雷击计算表(矩形建筑物)			
建筑物数据	建筑物的长(m)		22
	建筑物的宽W(m)		13
	建筑物的高H(m)		3
	等效面积A _{eq} (km ²)		0.0038
	建筑物属性	住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物	
气象参数	地区	湖南省	
	年平均雷暴日Td(d/a)	65.3	
	年平均雷暴日N _d (次/(km ² ·a))	6.5300	
计算结果	预计雷击次数N _a (次/a)	0.0248	
	防雷类别	达不到第三类防雷	

项目负责人		 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou City Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 地址: 永州市冷水滩区 010000000 电话: 0733-29072302				
专业负责人						
审 定			建设单位	江永县供销合作社有限责任公司	工程号	
审 核			工程名称	江永县供销合作社有限责任公司仓储综合楼新建(暖通工程)项目—消防水泵房	阶 段	施工图
校 对			图 纸	基础楼地面平面图 屋面防雷平面图	日 期	05-05
设 计				日 期	2025.06	